RYS. K-3 Zmiany układu konstrukcyjnego parteru skala 1:50



Układ stropu nad nowoprojektowaną częścią
skala 1:50



Podciąg 2xIN 240
skala 1:10



Nadproże 2xIN 180
skala 1:10



Nadproże 2xIN 200
skala 1:10



BETON C16/20(B20)
STAL # BSt500S
∅ St3S
STAL PROFILOWA S235

UWAGI:
1. PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
2. ZBROJENIE PODKŁADNE WIEŃCÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 80cm. W MIEJSCACH PRZERWIEC, ZALAMAĆ, NARożY WIEŃCÓW NALEŻY ZAOTOWAĆ DODATKOWE PRĘTY ZAKOTWIONE W SĄSIEDNIE ELEMENTY.
3. WIEŃCE ŚCIAN PROSTOPADŁYCH O ZBLIŻONYCH WYSOKOŚCIACH UCIĄGAĆ ROZENIAMI ZBROJENIOWYMI PRĘTAMI PODŁUŻNYMI ∅12 I STRZEMIONAMI ∅6 CO 30cm
4. Z WIEŃCÓW WYPUŚCIĆ PRĘTY STARTOWE ROZENIA.
5. PODPROCHAJDAMI I NADPROŻAMI MONOLITYCZNYMI OPARTYMI BEZPOŚREDNIO NA MURZE PRZEMAWONIĆ KLUKA WARSTW Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 15 NA ZAPRAWIE KL. M5
6. PODPROCHAJDAMI I NADPROŻAMI STALOWYMI OPARTYMI BEZPOŚREDNIO NA MURZE WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE GRUBOŚCI MIN. 10CM Z BETONU C8/10.
7. SCHODY ŻELBETOWE SCHODY WYKONAĆ JAKO PŁYTOWE GR. 10CM ZBROJONE DÓŁEM I GÓRĄ I DOŁEM PRĘTAMI ∅12 CO 12CM. ZBROJENIE ROZDZIELCZE 08 CO 20CM.
8. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.

Nadproże 3xIN 180
skala 1:10



Nadproże 3xIN 200
skala 1:10



Nadciąg N1
skala 1:10



PRACOWNIA PROJEKTOWA — GRAFIT

Inwestor:	Gmina i Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
Temat:	Przebudowa wraz zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego73 w Sieradzu na budynek funkcji mieszkalnej w celu utworzenia lokali mieszkalnych w miejscu istniejących pomieszczeń biurowych
Lokalizacja obiektu:	Sieradz ul.Wojska Polskiego 73 na działkach nr ewid. 815,813,433 (obręb)25 działka nr ewid.105 (obręb1) oraz przyległych fragmentach działek nr ewid. 4541, 4516, 8107 (obręb 25) oraz działki nr ewid. 4/3,4/52 (obręb 2)
Temat opracowania:	Zmiany układu konstrukcyjnego parteru
Branża:	Opracował: mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak — Podpis: — Skala: 1:50
Konstrukcja	Projektował: mgr inż. Roman Kałuża, nr upr. 101/ 01/ PWK — Data: 12.2015
	Sprawdził/a: dr inż. Ryszard Mes nr upr. SLOD/0038/POIM/05 — Nr rys: K3
Oprogramowanie:	Auto CAD 17 wersja ite 2011, 81156921 — AutoCAD S-0471456