

LEGENDA

	Rozdzielnia główna budynku
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	Wyłącznik światła krzyżowy
	Wyłącznik światła
	Wyłącznik światła świecznikowy
	Czujnik ruchu
	Przycisk dzwonek
	Wypus oświetleniowy
	LEOPARD 1900 LED2 MWS OP RD WH L840 [STD] z czujnikiem ruchu spięte w parze z oprawą bez czuj.
	LEOPARD 1900 LED2 OP RD WH L840 [STD]
	EYE CR 500 LED HF CORR OP S SIL L830
	AQUAF2 LED 6400 HF L840 [STD]
	DISCRET D3N 3LED IP20
	DISCRET D4N 4LED IP20
	EMAX ALU LED (jedno i dwu stronna)
	ALFA3 LED IP65 LED 45°
	Gniazdo wtykowe 230V
	Punkt zasilania
	Zestaw gniazdowy 1xLAN 1xRTV-SAT
	Unifon systemu domofonowego
	Panel domofonowy
	FeZn 30x4 uziom otokowy
	FeZn fi 8mm zmiana poziomu zwodu
	Punkt połączenia spawany
	Punkt połączenia skręcany
	Złaczce kontrolne
	Czujka pożarowa konwencjonalna
	Przycisk oddymiania
	Centrala systemu oddymiania RZN 4408-k
	Siłownik klapy oddymiającej
	Siłownik drzwiowy drzwi napowietrzających
	Turbowent TU150CHAL-T-H-B-S
	Regulator obrotów URH-A

neuberg  www.neuberg.pl biuro@neuberg.pl
Zakład Usługowy Energetyki
ul. Kościelna 14, 98-200 Sieradz

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WWW.GRAFIT.INFO.PL
E-MAIL: GRAFIT@GRAFIT.INFO.PL
TEL./FAX (0-43) 822-10-62


Inwestor:	Gmina Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz
-----------	--

Temat:	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 73 w Sieradzu na budynek o funkcji mieszkalnej w celu utworzenia lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym
--------	---

Lokalizacja obiektu:	Sieradz ul. Wojska Polskiego 73
----------------------	------------------------------------

Temat projektu	Rzut I piętra - Instalacje elektryczne
----------------	--

rysunku:	
Branża: elektryczna	Opracował: mgr inż. Zbigniew Neuberg nr upr. 652/87 Projektował: mgr inż. Łukasz Neuberg nr upr. 369/DOŚ/12 Sprawdził: mgr inż. Piotr Borkiewicz nr upr. LOD/0767/POOE/07

Podpis: 	Skala: 1:100
	Data: 12.2015
	Nr rys: EWR-03

EWR-03