



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



WOR-Z.271.34.12.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu”.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1

Czy termin wykonania na 30.11.2016 roku jest poprawny? (To jest niecałe 2 miesiące na realizację zadania).

Odpowiedź

Podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin wykonania zamówienia jest poprawny.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych rozwiązań z zastosowaniem produktów dowolnego producenta pod warunkiem osiągnięcia parametrów lepszych, bądź co najmniej równych jak parametry proponowanego w dokumentacji projektowej systemu.

Dopuszcza się zastosowanie każdej systemowej posadzki sportowej posiadającej nie gorsze parametry niż podane w dokumentacji projektowej oraz uwzględniającą wykonany już zakres robót w zakresie podbudowy pod posadzkę.

Wymaga się, aby Wykonawca posiadał deklarację zgodności z normą PN EN 14904:2009 dla całego systemu.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia równoważności.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych rozwiązań z zastosowaniem produktów dowolnego producenta pod warunkiem osiągnięcia parametrów lepszych, bądź co najmniej równych jak parametry proponowanego w dokumentacji projektowej systemu.

Dopuszcza się zastosowanie każdej systemowej posadzki sportowej posiadającej nie gorsze parametry niż podane w dokumentacji projektowej oraz uwzględniającą wykonany już zakres robót w zakresie podbudowy pod posadzkę.

Wymaga się, aby Wykonawca posiadał deklarację zgodności z normą PN EN 14904:2009 dla całego systemu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej systemowej podłogi Eltan W, jako podłogi równoważnej do projektowanej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych rozwiązań z zastosowaniem produktów dowolnego producenta pod warunkiem osiągnięcia parametrów lepszych, bądź co najmniej równych jak parametry proponowanego w dokumentacji projektowej systemu.

Dopuszcza się zastosowanie każdej systemowej posadzki sportowej posiadającej nie gorsze parametry niż podane w dokumentacji projektowej oraz uwzględniającą wykonany już zakres robót w zakresie podbudowy pod posadzkę.

Wymaga się, aby Wykonawca posiadał deklarację zgodności z normą PN EN 14904:2009 dla całego systemu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści inne posadzki sportowe spełniające obowiązującą normę PN EN 14904:2009?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych rozwiązań z zastosowaniem produktów dowolnego producenta pod warunkiem osiągnięcia parametrów lepszych, bądź co najmniej równych jak parametry proponowanego w dokumentacji projektowej systemu.

Dopuszcza się zastosowanie każdej systemowej posadzki sportowej posiadającej nie gorsze parametry niż podane w dokumentacji projektowej oraz uwzględniającą wykonany już zakres robót w zakresie podbudowy pod posadzkę.

Wymaga się, aby Wykonawca przedłożył deklarację zgodności z normą PN EN 14904:2009 dla całego systemu.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie certyfikowanej nawierzchni sportowej z wierzchnią warstwą wykładziny typu linoleum, posiadającą świadectwo lub certyfikat zgodności na obowiązującą normę na posadzki sportowe PN-EN 14904. Czy w/w system winien posiadać certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych?


Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych rozwiązań z zastosowaniem produktów dowolnego producenta pod warunkiem osiągnięcia parametrów lepszych, bądź co najmniej równych jak parametry proponowanego w dokumentacji projektowej systemu.

Dopuszcza się zastosowanie każdej systemowej posadzki sportowej posiadającej nie gorsze parametry niż podane w dokumentacji projektowej oraz uwzględniającą wykonany już zakres robót w zakresie podbudowy pod posadzkę.

Wymaga się, aby Wykonawca posiadał deklarację zgodności z normą PN EN 14904:2009 dla całego systemu. Wymaga się, aby sama wykładzina posiadała co najmniej jeden międzynarodowy Certyfikat np. IHF, FIBA itp. bądź miała zastosowanie w jednym z systemowych rozwiązań posiadających ww. certyfikaty.

Powyższe wyjaśnienia udzielone na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych są wiążące dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców.



PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

Sieradz, dnia 07.10.2016r.

