UWAGA
1. Przewody wewnątrz budynku prowadzić w korytach kablowych.
2. Przewody na zewnątrz budynku, po elewacji prowadzić w rurach ochronnych.

Istniejąca tablica elektryczna
Zasilanie jednostki wewnętrznej klimatyzacji
Zasilanie sterownika
Projektowana puszka kablowa odgałęzna IP44 do montażu w korycie
Przewody elektryczne zasilające
Przewody sygnałowe transmisji typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2



BIURO PROJEKTOWE "PROKON"	Sławomir Mizała 98-200 Sieradz ul. Broniewskiego 5 B kom. 0 - 501 715 029
OBIEKT: BUDYNEK URZĘDU MIASTA - instalacja schładzania powietrza	
ZWYCZAJNE: Urząd Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
RYSUNEK: RZUT II-PIĘTRA - instalacje elektryczne	SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ: mgr inż. SŁAWOMIR MIZIAŁA	PODPIS: DATA: 2017.05 NR RYS: E-2
PROJEKTANT: mgr inż. MARCIN DYTRYCH	PODPIS: NR TEK: LOD/2058/PWOE/12