



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Sieradzu

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewódzki 3
98-200 SIERADZ

Sieradz dnia 30.11.2016

WARUNKI TECHNICZNE NR DEU 210/1918 /2016

Podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
działki o nr 195/275 zlokalizowanej
w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II

inwestor

Przedsiębiorstwo Komunalne
ul. Wojska Polskiego 102
98 – 200 Sieradz

I. Przyłącze wodociągowe:

1. Dostawę wody przewidzieć z istniejącego wodociągu Ø 80 z rur stalowych stanowiącego przyłącze wodociągowe do pawilonu handlowego „Biedronka”.
2. Włączenia przyłącza w istniejącą sieć wodociągową dokonać poprzez zamontowanie nawiertki oraz zasuw.
3. Zagłębienie wodociągu wynosi ok. 1,4 m.
4. Ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu włączenia wynosi ok 0,22 MPa.
5. Dostawa wody na cele bytowe w ilości 2,5 m³/dobę.
6. Wodomierz (objętościowy przystosowany do odczytu radiowego) zaprojektować w pomieszczeniu wodomierzowym za pierwszą zewnętrzną ścianą budynku w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwości uszkodzenia lub w szczelnej studzience wodomierzowej zlokalizowanej bezpośrednio za ogrodzeniem posesji.
Na przyłączy za wodomierzem należy zamontować urządzenie zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci zgodnie z załącznikiem A do PN-92/B-01706/Az1 oraz zawór odcinający ze spustem.
7. Przyłącze pozostaje na stanie i w konserwacji właściciela posesji.
8. Istniejące obecne podłączenia do likwidowanych pawilonów należy trwale zlikwidować.

II. Przyłącze kanalizacji sanitarnej :

1. Odprowadzanie ścieków sanitarnych zaprojektować do istniejącego przebiegającego z pawilonu handlowego grawitacyjnego kanału sanitarnego Ø 160 rur PVC.
Włączenie do sieci wykonać w studzienkę rewizyjną o rzędnych 140,82 i 139,06 z ewentualnym wykorzystaniem istniejącego odcinka kanału Ø 160 rur PVC.
2. Na przyłączach należy wybudować studzienki rewizyjne.
3. Ilość odprowadzanych ścieków bytowych 2,3 m³/dobę.
4. Wszystkie przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, narażone na cofkę ścieków, muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciwwzalewowe lub powinny być opróżniane poprzez przepompownię.
5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej pozostanie na stanie i w konserwacji właściciela posesji.
6. Ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 września 2015 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.
7. Istniejące obecne podłączenia do likwidowanych pawilonów należy trwale zlikwidować.

III. Projekt uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1 oraz w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu.

IV. Niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

V. Zalecane materiały do budowy sieci i przyłączy wod-kan:

1. Rury wodociągowe PE, PCW na ciśnienie 1,0 MPa.
2. Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.
3. Studzienki z tworzyw Ø 425
4. Zasuwki typu: Hawle, Akwa itp.
5. Nawiertki: Hawle, samonawiercające – Von Roll itp.

VI. Jednocześnie informujemy że przedsiębiorstwo nasze zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem przyłączy wod-kan. Ofertę wykonania złożymy przy uzgodnieniu projektu technicznego.

ADRES:
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

BEZPŁATNA INFOLINIA
0 800 49 94 94

tel. (48 43) 828 62 00
(48 43) 828 62 62
fax (48 43) 828 62 22

Sąd Rejonowy
dla codzi-Śródmieście
w tożs XX Wydział KRS
KRS: 0000210882
REGON: 730335528
NIP: 827 000 81 97

PKO BP S.A.:
85 1020 4564 0000
5302 0108 9184

BOŚ S.A.:
48 1540 1245 2056
4803 3293 0001

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
89.156.000 00 PLN

DYREKTOR
ds. Eksploatacji
Piotr Kępski

Grzegorz Bartolik 0-43 8286203 gbartolik@mpwiksieradz.pl
Opracowała: Marianna Łuczak

MPWiKSieradz.pl

37



**Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
ul. Wojska Polskiego 102
98 – 200 Sieradz**

L.dz.: DEU / 1947 / 2016

Sieradz, 01-12-2016r.

Dotyczy: kolizji uzbrojenia wod-kan z budową Targowiska przy ul. Jana Pawła II

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2016 w sprawie wydania warunków usunięcia kolizji istniejących sieci wod – kan z planowaną budową Targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu informuję, że przyłącza wod - kan na terenie działki nr 195/275 nie są naszą własnością.

Przyłącza wod - kan do usuwanych z terenu działki pawilonów należy trwale zlikwidować.

Odcinki przyłączy które zasilają pawilony na sąsiednich działkach należy pozostawić przebudowując je poza obręb fundamentów ewentualnie odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Prosimy o przedstawienie projektowanych wariantów usunięcia kolizji z istniejącymi przyłączami wod – kan do uzgodnienia i akceptacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu.

Z poważaniem


DYREKTOR
ds. Eksploatacji
Piotr Kępski

Sporz. w 2 egz.

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi : Grzegorz Bartolik tel. 43 8286204 gbartolik@mpwiksieradz.pl
Opracowała: M. Łuczak

ADRES:
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz
BEZPŁATNA INFOLINIA
0 800 49 94 94

tel. (48 43) 828 62 00
(48 43) 828 62 62
fax (48 43) 828 62 22

Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieście
w Łodzi XX Wydział KRS
KRS: 0000210882
REGON: 730335528
NIP: 827 000 81 97

PKO RP S.A.
85 1020 4564 0000
5302 0108 9184

BOŚ S.A.:
48 1540 1245 2056
4803 3293 0001

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
89.156.000,00 PLN