

KOORDYNACJA ZWARCIOWA										
Targowisko- SIERADZ										
LP	ODBIORNIK	KABLE W TEMP. 70st. C-1 90st.C-2	PRZEWODOSC ZASILACZA	PRZĘKROJ ZASILACZ S[mmQ]	WSPÓŁCZYNNIK k	ZABEZPIECZENIE In[A]	PRĄD ZWARCIOWY Iz [A]	CZAS WYŁĄCZENIA ZWARCIA Z CHARAKT tz [sek]	MAKSYMALNY CZAS ZWARCIA t [sek]	WNIOSEK
	Targowisko									
1	STACJA TRAFO- ZŁĄCZE KABLOWE ZK4	1	35	240	74	200	3679	0,1	23,3	O.K.
1.1	SZAFa ZŁĄCZOWO-POMIAR. 1	2	35	120	94	100	3594	0,1	9,9	O.K.
2	W.L.Z. box otwarty RbB	1	55	6	115	20	552	0,1	1,6	O.K.
2.1	SZAFa ZŁĄCZOWO-POMIAR. 2	2	35	120	94	125	2676	0,1	17,8	O.K.
2.2	W.L.Z. box zamknięty RbA	1	55	6	115	20	688	0,1	1,0	O.K.
2.2.1	W.L.Z. administracja Ra	1	55	10	115	32	2155	0,1	0,3	O.K.
	oświetlenie terenu	1	55	6	115	10	365	0,1	3,6	O.K.

TABELA NR 7