


ELEWACJA 1




ELEWACJA 2




ELEWACJA 3




ELEWACJA 4




ELEWACJA 5




ELEWACJA 6









**UWAGA:**
*1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM*
*2. ROZMIESZCZENIE OTWORÓW PRZEJŚĆ INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY, STROPY, DACHY*
*SPRAWDZIĆ W PROJ. BRANŻOWYCH.*
*3. ROZMIESZCZENIE OTWORÓW WENTYLACYJNYCH W BOKSACH OTWARTYCH OSADZIĆ ROLETY W DWÓCH KIERUNKACH PRZ.*
*4. W CELU ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ CYRKULACJI POWIETRZA NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ZASTOSOWANIE OKIEN Z NAWIEWNIKAMI.*
*5. WYSOKOŚĆ PARAPETU (tj) MIERZONA OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI, DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU, BELKI, NADPROŻA (naj) MIERZONA OD DOLNEJ KRAWĘDZI.*
*6. OBIEKT W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ, MIESZANEJ, STALOWEJ I PREFABRYKOWANEJ, WG WYTYCZNYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU.*
*7. PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE BOKSÓW ZAMKNIĘTYCH NALEŻY DOCIEPLIĆ WEWNĄTRZ. PRZEGRODY LUB UNIAPYNIĘ, OD STRONY WEWNĘTRZNEJ POMIESZCZENIA) WEŁNĄ MINERALNĄ GWARANTUJĄC UTRZYMANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY U=0,18 W/m2K.*
*8. POSADZKI NA GRUNCIE BOKSÓW ZAMKNIĘTYCH NALEŻY DOCIEPLIĆ GWARANTUJĄC UTRZYMANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY U=0,18 W/m2K.*
*9. DACHY BOKSÓW ZAMKNIĘTYCH NALEŻY DOCIEPLIĆ W PRZYPADKU ICH NIEOGRZEWANIA GWARANTUJĄC UTRZYMANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY U=0,18 W/m2K.*
*10. DACHY BOKSÓW ZAMKNIĘTYCH NIEOGRZEWANE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY U=0,2 W/m2K.*
*11. DACHY BOKSÓW ZAMKNIĘTYCH O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY U=0,2 W/m2K.*
*12. WNĘTRZA BOKSÓW W ZAKRESIE LOKALIZACJI POMIESZCZEŃ DO WLASNEJ AKCEPTACJI.*
*13. W PASIE OBWODOWYM WOKÓŁ BOKSÓW, OD STRON RÓŻNICUJĄCYCH I PRZOTOKOWYCH DO KIERUNKU SPADKU POSADZKI WYKONAĆ OBOWIĄZKOWO OPASKĘ BETONOWĄ W CELU ZAKWASZONYCH I PERFYMANTU SCIANEK BOKSÓW PRZEZ MOCZ OPASZONE.*
*14. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE DOPRACOWAĆ DO POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW OTOCZENIA.*
*15. PRZED WYKONANIEM POSADZKI SPRAWDZIĆ SZCZEGÓŁOWE WYMIARY W TERENIE.*
*16. WENTYLATOR DACHOWY (7) – NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY 6-30 m3/h WP - AMO -Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYMKNIĘCIA JEREGO. MONTAŻ ZGODNIE Z WYT. PRODUCENTÓW NAWIEWNIKA I STOLARKI.*
*16. KURTYNA POWIETRZNA (7) – TYP 1000 "WING" VTS POLSKA, STEROWNIK NASCIENNY DX. ZALACZANIE: 3 STYCZNIK ZABUDOWY.*
*17. WENTYLATOR DACHOWY (7) – WYDAJNOŚĆ – 2000Z00 ,mm (7) – Z ZALUZJĄ ZAMYKANĄ, Hpzyc= +2,44 m. NA ZEWNĄTRZ OTWÓR OSŁONIĆ OSŁONKĄ CZERPNIWWYRZUTNI, STALOWĄ NP., DARCO, RADE.*
*18. ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA HANDLOWYCH WG DETALI na ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.*
*19. KOLORYSTYKĘ RAL PLYT OKŁADZINOWYCH CEMBRIT, PLYT PFLEIDERER HdF 3mm OKLEJONYCH LAMINATEM CPL 0,2mm lub KOMPAKTOWYCH KRONOSPAN, ROLET ZEWNĘTRZNYCH, STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ, ORYNNY, BLACHY, OBRÓBEK, RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH, KOMINÓW I WENTYLATORÓW DACHOWYCH, WYBRAĆ NA ETAPIE REALIZACJI NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH PROBEK PRZEZ WYKONAWCE ORAZ WYTYCZNYCH PROJEKTANTA.*
*20. PRZED ROZPOCZĘCIEM FUNDAMENTOWANIA SPRAWDZIĆ ZAGŁĘBIENIE GRUNTU DO MIN. h=0,97, WSKAZANE h=1,03.*

***WYTYCZNE KOLORYSTYCZNE I MATERIAŁOWE DO OSTATECZNEGOWYBORU NA ETAPIE REALIZACJI***

**1. PLYTY CEMBRIT SOLID - kolor: aj SG20 lub bj SG70.**
**2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W BOKSACH HANDLOWYCH - - W ZALEŻNOŚCI OD DOBORU KOLORU PLYT CEMBRIT SOLID – DOPOWIEDNIO aj kolor RAL 9006, RAL 9007, RAL 9022 RAL 9023 lub zbliżony, bj , RAL 7012, kolor RAL 7015, RAL 7024, RAL 7043 lub zbliżony.**
**3. STOLARKA DRZWIOWA ZEWN. W BOKSACH SANIT. / AZIM. - PONTA, DRZWI ZEWN. Z PANELEM DOLNYM WENTYLACYJNYM Z Fretto wg. projektu, ościeżnica aluminiowa malowana proszkowo RAL 9006.**
**BETON CEMBRIT w przypadku płyt CEMBRIT SOLID kolor bj, POPIELATY RAL 7035 CIPO, POPIELATY RAL 7047 LPO lub zbliżony.**
**4. STOLARKA OKIENNA ZEWN. W BOKSACH SANIT. / AZIM. - PONTA, PLYT CEMBRIT SOLID - DOPOWIEDNIO aj kolor RAL 9006, RAL 9007, RAL 9022 RAL 9023 lub zbliżony, bj , RAL 7012, kolor RAL 7015, RAL 7024, RAL 7043 lub zbliżony.**
**5. KRATKI WENTYLACYJNE - W ZALEŻNOŚCI OD DOBORU KOLORU PLYT CEMBRIT SOLID - DOPOWIEDNIO aj kolor RAL 9006, RAL 9007, RAL 9022 RAL 9023 lub zbliżony, bj , RAL 7012, kolor RAL 7015, RAL 7024, RAL 7043 lub zbliżony.**
**6. PLYTY PFLEIDERER HDF 3mm, OKLEJONE LAMINATEM CPL 0,2mm - jasny szary, jasny beżowy, analogiczne do płyt KOMPAKTOWYCH KRONOSPAN.**
**lub PLYTY KOMPAKTOWE KRONOSPAN - TWIST JASNY 8435 BS.**
**7. ROLETY ZEWNĘTRZNE - W ZALEŻNOŚCI OD DOBORU KOLORU**
**- PLYTY PFLEIDERER HDF 3mm, OKLEJONE LAMINATEM CPL 0,2mm - jasny szary, jasny beżowy, analogiczne do płyt KOMPAKTOWYCH KRONOSPAN.**
**lub PLYTY KOMPAKTOWE KRONOSPAN - TWIST JASNY 8435 BS lub zbliżony.**
**8. PLYTKI CERAMICZNE POSADZKOWE W BOKSACH:**
**- NOVA GALA MONOTEC MT 16 NARTURALNA 60x60 lub**
**- NOVA GALA MONOTEC MT 1 NARTURALNA 60x60 lub zbliżony.**
**10. PLYTKI CERAMICZNE POSADZKOWE W SANITARIATACH -**
**- NOVA GALA MONOTEC MT 1 NARTURALNA 60x60 lub**
**- NOVA GALA MONOTEC MT 16 NARTURALNA 60x60 lub**
**11. PLYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE W SANITARIATACH:**
**- NOVA GALA MONOTEC MT 1 NARTURALNA 30x60.**
**12. ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI - kolor RAL 9006, RAL 9007, RAL 9022 RAL 9023 lub zbliżony.**
**13. ŚCIANKI DZIAŁOWE PROFILU - PLYTY POLIWĘGLANU LITEGO, OPAL MLECZNY, Z WARSTWĄ UV, gr. 10 mm, z aprobatą ITB klasyfikacja płyty jako niekapiąca, niekapiące, nieodpadające pod wpływem ognia, czyli klasy B-s1,d0 i B-s2,d0, zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010.**
**14. Zalicja na balkach oraz attyce blasz Q**
**w kolorze RAL 9006, RAL 9007, RAL 9022, RAL 9023 lub zbliżony.**

**POZIOM ± 0,00= 140,85 m n.p.m.**

| | |
|---|---|
| INWESTOR: | Gmina Miasto Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz |
| OBIEKT: | **TARGOWISKO WRAZ Z BOKSAMI HANDLOWYMI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ** |
| ADRES: | Sieradz, ul.Jana Pawła II, dz. nr 1952/75, obręb 16 (101401_1.0016) |
| ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA: | PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST BRYŁA OBIEKTÓW ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA. |
| RODZAJ PROJEKTU BUDOWLANEGO: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. M. Domagalski MP-OA/OKK/UPB/4935/10 |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. arch. K. Bolejka /ITREPOA/2015 |

1:50
APW-17
04.2017