

KONSTRUKCJA SZAFY ZŁĄCZOWO- POMIAROWEJ 1  
DLA 39 MAŁYCH BOKSÓW -SZZP1

SZAFKA POMIAROWA-WOLNOSTOJĄCA  
2050\*900\*250 IP65  
ETI  
ROZMIESZCZENIE APATURY

SZAFKA POMIAROWA-WOLNOSTOJĄCA  
2050\*900\*250 IP65  
ETI  
ROZMIESZCZENIE APATURY

SZAFKA POMIAROWA-WOLNOSTOJĄCA  
2050\*1100\*250 IP65  
ETI  
ROZMIESZCZENIE APATURY

KONSTRUKCJA SZAFY ZŁĄCZOWO- POMIAROWEJ 1  
DLA 39 MAŁYCH BOKSÓW -SZZP1

ELEWACJA

ELEWACJA

ELEWACJA

Złącze Kablowe  
ZK4- 0/4

Złącze Kablowe  
ZK4- 0/4

UWAGA:  
Wszystkie zabezpieczenia przedlicznikowe i liczniki jednoznacznie oznaczyć  
zgodnie z numeracją boksów administracji.  
Zabezpieczenia przedlicznikowe boksów montować w oddzielnych obudowach  
typu S4 przystosowanych do plombowania.  
Aparaturę oznaczoną \* należy plombować

UKŁAD SIECI TN-C  
SYSTEM ZABEZPIECZEŃ OD PORAŻEŃ -  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ DOMAGAŁSKI, OS. RZECZYPOSPOLITEJ 14/78, 61-387 POZNAN, tel. 503 149 838, michal.domagalski@interia.pl			
INWESTOR:	Gmina Miasto Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz		
OBIEKT:	TARGOWISKO WRAZ Z BOKSAMI HANDLOWYMI ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ		
ADRES:	Sieradz, ul. Jana Pawła II, dz. nr 195/275, obręb 16 (101401_1.0016)		
ZADANIE INWESTYCYJNE:	PRZEBUDOWA TARGOWISKA WRAZ Z BOKSAMI HANDLOWYMI ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY		
TRESC RYSLINKU:	KONSTRUKCJA SZAFY ZŁĄCZOWO-POMIAROWEJ 1 - SZZP1		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT:	IMI I NAZWISKO:	POCIS:	SKALA:
	inż. Halina Kaczmarek upr. nr 12/Pw/94		
SPRAWDZAJĄCY:			NR RYSUNKU:
			E-08
	mgr inż. Ryszard Konieczka upr. nr 302/81/Pw		DATA:
			04.2017