


Wymagania dla studni betonowych:

- klasa ekspozycji XA1
- beton klasy C35/45
- nasiąkliwość nie większa od 5%
- szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm
- wskaźnik w/c nie większy od 0,45
- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu
- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kłosie
- zastosować cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1
- stosować uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1
- stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze
- minimalna siła wrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5kN
- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika $I_s=0,98$, moduł odkształcenia wtórne do pierwotnego dla gruntu nie może być większy od 2,2 - pozostałe wymagania zgodnie z normami: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752

Inwestor		Gmina Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz			
Jednostka projektowa Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl				Stadium	
				Projekt	
				budowlano-wykonawczy	
				Skala	
				1:20	
				Data oprac.	
				Lipiec 2018r.	
Nazwa obiektu		Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów w Sieradzu			
Adres obiektu		ul. Targowa, Kosynierów, Sieradz			
Nazwa rysunku		STUDNIA REWIZYJNA Ø1000			
Projektant <small>spec. sanitarna</small>		inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002			Rys nr. 3.1
Sprawdzający <small>spec. sanitarna</small>		mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PW05/06			
Opracowujący		mgr inż. Rafał Olejniczak			