LEGENDA

A.1	Oprawa LED do pomieszczeń czystych, natynkowa, IP65, RA90 96W 4000K PLX	AW1 — Oprawy oświetlenia awaryjnego antypanicznedrogi ewakuacji, natynkowe, 2W, 3h, autotest
A.2	Oprawa LED do pomieszczeń czystych, natynkowa, IP65, 96W 4000K PLX	AW2 / AW3 / AW4 — Oprawy oświetlenia awaryjnego antypanicznego, natynkowe, 5W, 3h, autotest / Oprawa zewnętrzna wyposażona w grzałkę
B.1	Oprawa LED natynkowa, 24W 4000K PRM	SW — Oprawy oświetlenie klerunku ewakuacji, natynkowe, 1W, 3h, autotest
B.2	Oprawa LED natynkowa, 42W 4000K PRM	R1 / R2 — R1 - rozdzielnica podtynkowa płytka, 8X24 , metalowa R2 - rozdzielnica natynkowa płytka, 4x12, metalowa
C	Oprawa LED natynkowa, 70W, 4000K klosz PC	Oprawy oświetlenia awaryjnego antypanicznego, natynkowe / wypust kablowy
D	Oprawa LED natynkowa, IP44, 25W 4000K	Oprawy oświetlenia awaryjnego antypanicznego, natynkowe / wypust kablowy
E	Oprawa LED natynkowa, nad umywalkowa, IP40, 16W 4000K	Gniazdo RJ45 kat. 6 UTP - gniazdo komputerowe, okablowania strukturalnego
F	Oprawa LED natynkowa 8,7W , aluminiowa, malowana proszkowo z kloszem z poliwęglany	Dzwonek szkolno-alarmowy IP44

UWAGI:

Obiekt szkoły wyposażony jest w głowny wyłącznik prądu, który zlokalizowany jest wewnątrz budynku przy wejściu głównym



tytuł/art.: PROJEKT BUDOWLANY	skala: 1:100	odnośniki/gł: 98-200 Sieradz, ul. Księdza A.Leśniewskiego dz. nr 98, obr.14	
branża: ELEKTRYCZNA	data: 11.2017	projektował/ot: mgr inż. Damian Śliwiak upr. bud. nr LOD/1393/PWOE/10 specjalność: elektryczna	podpis:
rozwiązał:		mgr inż. Artur Kubo upr. bud. nr LOD/1388/PWOE/10 specjalność: elektryczna	podpis:
rozwiązanie/gł: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA i NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM SZKOŁY			nr rysunku: **3e**
rozwiązanie: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PIĘTRO**			