

UWAGI:
Obiekt szkoły wyposażony jest w główny wyłącznik prądu, który zlokalizowany jest wewnątrz budynku przy wejsciu głównym

LEGENDA

- A.1 — Oprawa LED do pomieszczeń czystych, natynkowa, IP65, RA90 96W 4000K PLX np. LABO LED SMD PLX N RA90
- A.2 — Oprawa LED do pomieszczeń czystych, natynkowa, IP65, 96W 4000K PLX np. LABO LED SMD PLX N
- B.1 — Oprawa LED natynkowa, 24W 4000K PRM np. COMPACT LED EVO N 24W
- B.2 — Oprawa LED natynkowa, 42W 4000K PRM np. COMPACT LED EVO N
- B.3 — Oprawa LED do wbudowania, 24W 4000K PRM np. COMPACT LED EVO P
- B.4 — Oprawa LED do wbudowania, 42W 4000K PRM np. COMPACT LED EVO P
- C — Oprawa LED natynkowa, 70W, 4000K klosz PC np. TYTAN
- D.1 — Oprawa LED do wbudowania, IP44, 25W 4000K np. NECTRA
- D.2 — Oprawa LED natynkowa, IP44, 25W 4000K np. NECTRA LED
- E — Oprawa LED natynkowa, nad umywalkowa, min. IP40, 16W 4000K np. SPECTO
- F — Oprawa LED natynkowa typu,plafon 20W np. CALLISTO LED

- AW1 — Oprawy oświetlenia awaryjnego, optyka otwarta, natynkowe, 2W, 3h, autotest np. ITECH C1 302 M AT
- AW2 — Oprawy oświetlenia awaryjnego, optyka korytarzowa, natynkowe, 2W, 3h, autotest np. ITECH S1 302 M AT
- AW3 — Oprawy oświetlenia awaryjnego, optyka otwarta, natynkowe, 2W, 3h, autotest np. ONTEC S M5 305 M AT
- AW4 — Oprawy oświetlenia awaryjnego, optyka korytarzowa, do wbudowania, 2W, 3h, autotest np. ITECH C1 302 M AT + TM.AKC.IT003
- AW5 — Oprawy oświetlenia awaryjnego, optyka otwarta, do wbudowania, 2W, 3h, autotest np. ITECH S1 302 M AT + TM.AKC.IT003
- AWzw — Oprawy oświetlenia awaryjnego, do montażu zewnętrznego i pracy w skrajnych warunkach, 2W, 3h, autotest, np. ONTEC S W1 302 COLD M AT
- EW — Oprawy ewakuacyjna, naścienna lub do wpuszczenia w sufit podwieszany z dod. flagą na piktogram 1W, 3h, autotest np. ONTEC S M1 301 M AT + ew. akcesoria
- HR — Oprawy awaryjna naścienna doświetlająca hydrant z piktogramem 5W, 3h, autotest np. ONTEC S W2 305 M AT
- R2 — Rozdzielnica elektryczna R2 - natynkowa, metalowa obudowa na 4x24 modułów
- R1 — Rozdzielnica elektryczna budynku sali sportowej R1 - wtynkowa, metalowa obudowa na 8x24 modułów

- Gn. pojedyncze IP44 z klapką
- Gn. pojedyncze IP20
- Gn. podwójne IP20
- Wypust kablowy 1/3f
- Ł. pojedynczy p/t
- Ł. świecznikowy, seryjny p/t
- Ł. schodowy p/t
- Czujka ruchu 360st do ster. oświetleniem
- Dzwonek szkolno-alarmowy IP44

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	skala: 1:100	adres inwestycji: 98-200 Sieradz, ul. Księdza A.Leśniewskiego dz. nr 98, obr.14	
branża: ELEKTRYCZNA	data: 11.2017	projektował: mgr inż. Damian Ślipek upr. bud. nr LOD/1393/PWOE/10 specjalność: elektryczna	podpis:
		opracował: inż. Michał Podlasiak	podpis:

nazwa inwestycji: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA i NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM SZKOŁY

podstawa rysunku: **Trasy koryt kablowych - PARTER**

nr rysunku: **4e**