

LEGENDA:

Blok	Opis
	Zwód odprowadzający w rurze osłonowej - Drut FeZn fi 8 mm
	Bednarka FeZn 30x4
	Zwody poziome - Drut odgromowy FeZn fi 8 mm
	Przewody odprowadzające -Bednarka FeZn 25x6mm
	Złącze krzyżowe 4-otworowe, drut/drut oraz drut/bednarka
	Złącze kontrolne 4-otworowe, 4.1 OC
	Uziom kompletny 6-metrowy Ø16, 41.6 OC
	Skrzynka kontrolna do gruntu 49.1
	Maszt odgromowy z podstawą betonową 3m, 43.3 AL

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	skala: 1:100	adres inwestycji: 98-200 Sieradz, ul. Księdza A.Leśniewskiego dz. nr 98, obr.14	
branża: ELEKTRYCZNA	data: 11.2017	projektował: mgr inż. Damian Ślipek upr. bud. nr LOD/1393/PWOE/10 specjalność: elektryczna	podpis:
		opracował: inż. Michał Podlasiak	podpis:
nazwa inwestycji: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA i NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM SZKOŁY			nr rysunku: 7e
nazwa rysunku: **Instalacja odgromowa i uziemiająca**			