



PREZYDENT MIASTA  
SIERADZA



WOR-A.271.8.15.2016

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że wpłynął od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu”.

Pytanie Wykonawcy i wyjaśnienie Zamawiającego:

(...) prosimy o wyjaśnienie rozbieżności:

1. Przedmiar: Dział 8 Oświetlenie placu - pozycja 49 - Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podłożu – 24 kpl.
2. Opis - Oświetlenie terenu: Dział 5 Charakterystyka techniczna inwestycji - ilość punktów świetlnych - projektowanych opraw parkowych typu CORONA LED - 16 szt.
3. Projekt - E-01 plan: Projektowane latarnie wysokie - parkowe - 16 szt.

Właściwa liczba opraw, którą należy przyjąć do wyceny oferty to 16 szt.

PREZYDENT MIASTA

  
Paweł Osiewała

Sieradz, dnia 30.03.2016 r.



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz  
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05  
e-mail: um@umsieradz.pl  
www.sieradz.eu