



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



WOR-A.271.6.57.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu”.

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1

W nawiązaniu od odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego w dniu 5.04.2016r. zwracamy uwagę, że w opisie nawierzchni poliuretanowej zapewne jest błąd w parametrze wytrzymałości na rozciąganie określonej w MPa. Minimalne wymagania IAAF są określone jako 0,50 MPa, natomiast zamawiający określił wymóg od 50-75 MPa. Tak określone wymagania spowodują, że żadna nawierzchnia ich nie spełni. Domniemamy, że jest to błąd pisarski. Prosimy zatem o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Prawidłowa wartość dla parametru wytrzymałości na rozciąganie powinna mieścić się w przedziale 0,50-0,75 MPa.

Pytanie 2

Pragnę zwrócić uwagę, że w tab. Nr 1 mylnie podano wartość wymaganą dla parametru wytrzymałości na rozciąganie – jest 50 MPa, a powinno być > 0,5 MPa.

Odpowiedź

Prawidłowa wartość dla parametru wytrzymałości na rozciąganie powinna mieścić się w przedziale 0,50-0,75 MPa.

Powyższe wyjaśnienia udzielone na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Załączniki:

- poprawiony załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozwiązania równoważne.


Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Sieradz, dnia 11.04.2016r.



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu