RYS. K–1 Zmiany układu konstrukcyjnego fundamentów skala 1:50



Ława fundamentowa ŁF 1
skala 1:25



Ława fundamentowa ŁF2
skala 1:25



BETON C16/20(B20)
STAL # BSt500S
Ø BSt5
STAL PROFILOWA S235

UWAGI:
1. PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
2. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH UNIKAĆ NADMIERNEGO NAWODNIENIA GRUNTU ROZDMUCHU ORAZ NARUSZENIA JEGO NATURALNEJ STRUKTURY
3. GRUNT USTABILIZOWAĆ PODPODŁOŻE WYKONANIE WARSTWY PODKŁADOWEJ Z CHUDEGO BETONU C8/10 GR. 10cm
4. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA GRUNTÓ NIEKORZYCH NALEŻY ZE WYBRAĆ DO POZIOMU WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW NOŚNYCH I WYMIENIĆ DO GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW ORAZ POD POSADZKAMI. DO WYMIANY NALEŻY UŻYĆ PIASKÓW LUB ŻWIRÓW ZAGĘSZCZONYCH MECHANICZNIE DO I=0,98.
GRUNTY SYPKIE ZAGĘSZCZAĆ WARSTWAMI.
5. ZBROJENIE PODKŁADNE I AW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 80cm. W MIEJSCACH PRZERWIĘĆ, ZNLAMAŃ, NAROŻY I AW NALEŻY ZASTOSOWAĆ DODATKOWE PRĘTY ZAKOTWIONE W SĄSIEDNIE ELEMENTY MIN 80cm.
6. PŁYTA PF 1 GR. 40CM ZBROJONA GÓRA I DOLEM #12 co 15cm W OBU KIERUNKACH.
DOKŁADNE WYMIARY PŁYTY ORAZ GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA UZGODNIĆ Z PROJOJCENTEM PODNOŚNIKA.
7. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYKORZYSTANA MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.

PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAFIT
WWW.GRAFIT.INFO.PL
tel. 62 7 42 42 | 0-4 511 2 42 | 0-5 0 2

Inwestor:	Gmina i Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1; 98-200 Sieradz
Temat:	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego73 w Sieradzu na budynek/e funkcji mieszkalnej w celu utworzenia lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z urządzeniami budowlanymi
Lokalizacja obiektu:	Sieradz, ul. Wojska Polskiego 73, działka nr ewid. 4/3, 4/2 obręb/25 działka nr ewid. 1/3 obręb/3 i inne przyległych fragmentach działek nr ewid. 4/1, 4/4, 617 obręb 23 oraz działki nr ewid. 4/3,4/32 obręb 2)
Tytuł:	Zmiany układu konstrukcyjnego fundamentów
Branża:	Opracował: mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak — Podpis: — Skala: 1:50
Konstrukcja	Projektował: mgr inż. Roman Kałuba, nr upr. 101 / 01 / WL — Data: 12.2015
	Sprawdzający: dr inż. Ryszard Mars nr upr. 6.DO/0338/POWK05 — Nr rys: K1
Oprogramowanie:	Auto CAD LT wersja W.2001 .B176W41 — AutoCAD B/401/2000

10