



Lp	Nazwa	Typ	Producent
1	istniejący wodociąg	DN300	
2	Połączenie kołnierzowe do rur żeliwnych Nr 7102	DN 300	Hawle
3	Trójnik kołnierzowy T Nr 510	DN300/80	Hawle
4	Zasuwa kołnierzowa typu E Nr 4000	DN 80	Hawle
5	Połączenie kołnierzowe do rur PE Nr 0400	DN 80/90	Hawle
6	Łuk kołnierzowy 90° ze stopką -N Nr 290	DN 80	Hawle
7	Hydrant naziemny	DN80	
8	Projektowany wodociąg l= 1 m	PE 90	

PRACOWNIA PROJEKTOWA		GRAFIT	
WWW.GRAFIT.INFO.PL E-MAIL: GRAFIT@GRAFIT.INFO.PL TEL./FAX (0-43) 822-10-62			
Investor:	Gmina Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz		
Temat:	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania bud. przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu na budynek o funkcji mieszkalnej w celu utworzenia lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym wraz z urządzeniami budowlanymi		
Lokalizacja inwestycji:	Sieradz ul. Wojska Polskiego 73 na działkach nr ewid. 81/1, 81/3, 45/3 (obręb) 25 działka nr ewid. 1/5 (obręb 1) oraz przyległych fragmentach działek nr ewid. 45/1, 45/4, 81/7 (obręb 25) oraz działek nr ewid. 4/3, 4/32 (obręb 2)		
Temat rysunku:	Sposób podłączenia hydrantu ppoż		
Branża:	Opracował: mgr inż. Jarosław Wojnowicz, nr upr. LOD/0492/POOS/06	Podpis:	Skala:
sanitarna			Data: 01.2016
Oprogramowanie: AutoCAD seria Nr. 391 - 8176864 ArchCAD 3.5 - 5571556			Nr rys.: 4