



Okno oddymiające
z siłownikami


HDGs 3x1,5

Stęrowanie SSP
RZN4404-K v2
EKS 1/55



HTKSH 2x2x0,5

HTKSH 4x2x0,5



Chwytałk
CSA1369+CSA1380


PIĘTRO I

HDGs 3x1,5

HTKSH 4x2x0,5

HDGs 3x1,5

RT45-LT
D+H



Chwytałk
CSA1369+CSA1380

Rygiel zintegrować z
systemem oddymiania

PARTER

Drzwi
napowietrzające

Przedszkole nr 4		Sierpień 2015r.
98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5a, nr ewid. działki 150		
mgr inż. Damian Ślipek upr. nr LOD/1393/PWOE/10		
inż. Adrian Budka		
SCHEMAT COD		
PROJEKT BUDOWLANY	1:100	8