



- UWAGI:
- Piktogramy kierunkowe montować na wysokości 1,70m.
 - Piktogramy DRZWI EWAKUACYJNE montować bezpośrednio nad drzwiami.
 - Stosować oprawy z certyfikatem CNBOP.
 - Instalację prowadzić natynkowo - oszczędzić się z istniejących obwodów oświetleniowych. Sposób montażu opisać w instrukcji.
 - Całość prac zakończyć pomiarami i wyważeniami, wartość oświetlenia w punktach ewakuacyjnych to min. 1lx.
 - Piktogramy ewakuacyjne umieszczać w polu oświetlenia opraw, tak aby były dobrze widoczne.
 - Stosować oprawy z autotestem c...
 - długości działania 1h.

- 0.67**
-  - Dpowa gwary jna INTEC
S_F1LN_M1LED_A1 - DATA
-  - Dpowa gwary jna ESSYSTEM 86/0310N
MONITOR1 IP65+HD
-  - Pktogram EW kierunkowy 300x100
-  - Pktogram EW kierunkowy 300x150
-  - Dpowa gwary jna INTEC S W1 302 AT

Przedszkole nr 4		Sierpień 2015r.
98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5a, nr ewid. działki 150		
mgr inż. Damian Ślipek upr. nr LOD/1393/PWOE/10		
inż. Adrian Budka		
Rzut parteru - oświetlenie AW		
PROJEKT BUDOWLANY		
1:100	2	