



- UWAGI:
- Piktogramu Kierunkowe montować na wysokości 1,70m.
 - Piktogramy DRZWI EWAKUACYJNE montować bezpośrednio nad drzwiami.
 - Stosować oprawy z certyfikatem CNBPP.
 - Instalację prowadzić natynkowo - zasilić się z istniejących obwodów oświetleniowych. Sposób montażu opraw natynkowy.
 - Czołość prac zakończyć pomiarami: wymagana wartość oświetlenia na drogach ewakuacyjnych to min. 1lx, przy urządzeniach pożarowych to 5lx.
 - Piktogramy ewakuacyjne umieszczać w polu oświetlenia opraw, tak aby były dobrze widoczne.
 - Stosować oprawy z autotestem o długości działania 1h.

- P.INTENDENTKI**
9.04m²gres
- Doprawa awaryjna DNTCC S_FL_NM_LED_AT_DATA
 - Doprawa awaryjna ESS/STEM 8670310N MONITOR1 IP65-Hd
 - Piktogram Ew Kierunkowy 300x100
 - Piktogram Ew Kierunkowy 300x150
 - Doprawa awaryjna DNTCC S w1 302 AT

Przedszkole nr 4		Sierpień 2015r.
98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5a, nr ewid. działki 150		
mgr inż. Damian Ślipek upr. nr LOD/1393/PWOE/10		
inż. Adrian Budka		
Rzut piętra - oświetlenie AW		
PROJEKT BUDOWLANY	1:100	3