



UWAGI:

- Piktogramy kierunkowemontować na wysokości 1,65m.
- Piktogramy DRZWI EWAKUACYJNE montować bezpośrednio nad drzwiami.
- Stosować oprawy z certyfikatem CNBDP.
- Instalacje prowadzić podtyńkowo – zasilać się z istniejących obwodów oświetleniowych.
- Sposób montażu opraw na tyńkowy.
- Całość prac zakończyć pomiarami: wymagana wartość oświetlenia na drogach ewakuacyjnych to min. 1lx, przy urządzeniach pożarowych to 5lx.

- LEGENDA:
- Doprawa awaryjna ESSYSTEM 1165001 SRE 418,7°-41°
 - Doprawa awaryjna ESSYSTEM 7626000 SD 118 EVG
 - Piktogram EW kierunkowy 300x100
 - Piktogram EW kierunkowy 300x150

Przedszkole nr 2		Grudzień 2014r.
98-200 Sieradz, ul. Rycerska 1		
mgr inż. Damian Ślipek upr. nr LOD/1393/PWOE/10		
inż. Adrian Budka		
Rzut piętra - Oświetlenie AW.		PB.E
PROJEKT BUDOWLANY		1:100 04