



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



WOR-Z.271.23.11.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że wpłynął od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana podłogi sportowej na sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu”.

Pytanie Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1

W dokumentacji przetargowej Zamawiający wskazuje jednoznacznie na wykładzinę Gerflor Taraflex, która jako jedyna na świecie jest wykładziną PCV o grubości 7 mm z warstwą użytkową 2,1mm oraz posiadająca certyfikaty federacji EHF FIVB i FIBA. Tym samym Zamawiający spowodował sytuację w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych.

Informujemy, iż dokonywany przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania. Stąd też na Zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 tejże ustawy, opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji. Stosownie do treści art.7 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych na Zamawiającym spoczywa obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zdaniem Naszym w okolicznościach faktycznych sprawy, na podstawie w/w przepisów ustawy oraz w oparciu o uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06.02.2012 sygn. akt. KIO/KD 14/12 można wyciągnąć uzasadniony wniosek, że powyższy opis podłogi sportowej opierający się na rozwiązaniu technologicznym konkretnego, jedyne go producenta, narusza wskazane przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż mocno utrudnia uczciwą konkurencję.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na art. 30 Prawo Zamówień Publicznych który mówi, że Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie. Taką normą jest norma PN EN 14904 wraz z norami składowymi, która precyzuje wszystkie wymagania techniczne i jakościowe stawiane obecnie podłogom sportowym. Informujemy również o obowiązku dopuszczenia posadzki sportowej równoważnej z opisaną (art. 30 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych), lecz w przypadku kiedy opisany jest produkt jednego producenta znalezienie rozwiązania równoważnego jest niemożliwe.

Owszem zgodnie zapisami ustawy jak również z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, m. in. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07, w którym „Izba stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania”.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia wg własnych wymagań lecz w dalszym ciągu musi brać pod uwagę art. 29 ustawy PZP.

Zamawiający wymaga również aby nawierzchnia posiadała certyfikaty federacji sportowych takich jak IHF, EHF i FIBA. Informujemy, iż zgodnie z kolejnym orzecznictwem tym razem wyrok KIO z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 236/08, w którym „Izba stwierdziła, iż Zamawiający ma prawo wymagać aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa lub o podwyższonych parametrach o ile jest w stanie swoje wymagania usprawiedliwić obiektywnymi okolicznościami” W związku z powyższym w jaki sposób Zamawiający usprawiedliwi wymagania certyfikatów federacji sportowych, które obowiązują w Polsce tylko przy organizowaniu imprez rangi międzynarodowej, które nakładają obowiązek posiada odpowiedniej infrastruktury takiej jak parkingi, trybuny na kilkutyśięczną publiczność oraz zaplecze sanitarne, które nie są osiągalne w salach przyszkolnych. Ponadto powierzchnia sali sportowej nie pozwala na wbudowanie pełnowymiarowych boisk do koszykówki czy też piłki ręcznej, których posiadanie jest bezwzględne przy ważności danego certyfikatu!

Dodatkowo istotną kwestią jest wymóg Zamawiającego aby wykładzina posiadała warstwę wierzchnią gr. 2,1 mm. Informujemy, iż tak opisana warstwa wierzchnia składa się z podkładu oraz warstwy użytkowej (najważniejsza część jakościowa wykładziny PCV) gr. 0,7 mm. Na rynku znajdują się produkty posiadające jednorodną warstwę użytkową gr 1,3 mm czyli niemal dwukrotnie większą niż Taraflex 7 mm!

Kolejną ważną informacją dla Zamawiającego jest fakt, iż w opisie wykładziny parametr tłumienie energii na poziomie $\geq 35\%$ przedstawia wartości dla normy DIN 18032, która nie obowiązuje w Polsce (w Polsce obowiązuje norma EN 14904) w związku z czym wymaganie parametru, którego wartości przedstawia norma nieobowiązująca w Polsce jest naruszeniem przepisu art. 30 PZP! Firma Gerflor deklaruje dla swojego produktu Taraflex Sport 7 mm parametr tłumienia energii „P1”, którego przedział to 25 - 35% wg normy EN14808 (norma ta jest podnormą normy EN14904).

W związku z powyższymi uwagami wnosimy o rozszerzenie konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu i dopuszczenie do udziału wykładzin o grubości min.7 mm z warstwą użytkową gr. 1,3 mm oraz tłumieniem energii na poziomie P1 posiadającą pełną zgodność z jedyną obowiązującą normą dotyczącą nawierzchni sportowych EN 14904?

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie to prosimy o wskazanie nawierzchni równoważnej do zaprojektowanej, której Zamawiający ma obowiązek dopuścić zgodnie z zapisami ustawy PZP!

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładzin o grubości min.7 mm z warstwą użytkową gr. 1,3 mm oraz tłumieniem energii na poziomie P1, posiadającą pełną zgodność z normą EN 14904.

UP. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Trojanowski
SECRETARZ MIASTA

Sieradz, dnia 17.06.2016r.



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu