



PREZYDENT MIASTA  
SIERADZA



WOR-Z.271.35.10.2016

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, że wpłynął od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi ul. Glinianki w Sieradzu”.

Pytanie

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m<sup>2</sup>. W załączonym przedmiarze robót (pozycja 12) występuje błąd w wyliczeniu ilości robót, a mianowicie:

Jest:

12 d.3	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawczo-wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W (KR-2) w ilości średnio 100 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	239,15
		Poz11x0,0075		

W ocenie Oferenta błędnie wskazano zużycie mieszanki mineralno-asfaltowej, przeznaczonej do wyrównania 1 m<sup>2</sup>, tj. winno być 100 kg, a jest 75 kg.

Wobec powyższego, w pozycji 12 winno być wyliczenie:

$Poz11 \times 0,100 = 3188,60 \times 0,100 = 318,86 \text{ t}$

Mając na uwadze powyższe proszę o poprawę zaistniałej omyłki.

Odpowiedź

Zamawiający poprawia pozycję 12 w przedmiarze robót w sposób następujący:

$Poz11 \times 0,100 = 3188,60 \times 0,100 = 318,86 \text{ t}$

Powyższe wyjaśnienia udzielone na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych są wiążące dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców.

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała

Sieradz, dnia 10.11.2016r.