



PREZYDENT MIASTA  
SIERADZA



WOR-Z.271.60.10.2016

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, że wpłynął od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradz”.

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie przedmiaru z KNR-ami.

Odpowiedź

Przedmiar stanowi kosztorys ofertowy. Zamawiający nie narzuca z jakich KNR-ów ma korzystać Wykonawca. Podstawą wyceny jest STWIORB.

Pytanie 2

Czy zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewów? Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

Nie ma potrzeby wycinki drzew i krzewów.

Pytanie 3

Z kim i na kogo koszt należy uzgadniać wszelkie wyłączenia prądu?

Odpowiedź

Wyłączenia prądu należy uzgadniać z Rejonem Energetycznym Sieradz, mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 98. Koszt ponosi Wykonawca.

Pytanie 4

Jakiego rodzaju słupy należy zdemontować na każdej z ulic?

Odpowiedź

Na wszystkich ulicach do demontażu są słupy stalowe.

Pytanie 5

Co należy zrobić ze zdemontowanymi słupami, oprawami i wisięgnikami?

Odpowiedź

Zdemontowane słupy, wysięgniki i oprawy należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Pytanie 6

Prosimy o udostępnienie danych wsadowych do programu Dialux.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada takich danych.

Pytanie 7

Prosimy o udostępnienie obliczeń fotometrycznych dla każdej z ulic dla proponowanych opraw.

Odpowiedź

Należy zastosować oprawy o mocy wskazanej w dokumentacji.

Pytanie 8

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej wraz z opisami zakresu prac.

Odpowiedź

Ponieważ przedmiotem zamówienia jest modernizacja (remont) czyli wymiana (punkt za punkt) zniszczonych latarni wraz z osprzętem, Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej.

Pytanie 9

Czy w zakres robót wchodzi wykonanie linii kablowej? Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie w przedmiarze długości i typu kabla?

Odpowiedź

W zakres robót nie wchodzi wykonanie linii kablowej.

Pytanie 10

Czy należy rozbudowywać istniejące szafy sterujące oświetleniem?

Odpowiedź

Nie należy rozbudowywać istniejących szaf.

Pytanie 11

Jakie materiały: słupy, oprawy (typ, rodzaj, kolor, producent) zostały zastosowane przy realizacji budowy oświetlenia ul. POW, 11 Listopada i Daszyńskiego? W celu zastosowania ciągłości potrzebna jest wiedza na ten temat.

Odpowiedź

Na wymienionych ulicach zamontowano słupy aluminiowe SAL anodowane w kolorze naturalnym, ustawiane na prefabrykowanych fundamentach betonowych, z wysięgnikami pojedynczymi i podwójnymi dostosowanymi do słupa. Producent „ROSA”.  
Zastosowane oprawy oświetleniowe: SGS 104/100W/150W Malaga 2 oraz SGS 103/70W Malaga 2. Producent „PHILIPS”.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stalowych ocynkowanych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów stalowych ocynkowanych.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw sodowych innej firmy niż prod. Philips?  
Jeśli tak, które parametry są dla Zamawiającego istotne: barwa, moc?

Odpowiedź

W celu zachowania ciągłości modernizacji oświetlenia należy zastosować oprawy wykorzystywane w poprzednich etapach modernizacji.

Pytanie 14

Czy jest wymagane oznakowanie słupów?

Odpowiedź

Tak, zgodnie z STWiORB.

Pytanie 15

Proszę o podanie klasyfikacji poszczególnych dróg, kto jest ich administratorem?

Odpowiedź

Ulice Dąbrowszczaków i Bohaterów Września – drogi dojazdowe (zarządca Prezydent Miasta Sieradza), ulica Sikorskiego – droga lokalna (zarządca Powiatowy Zarząd Dróg), pasaż przy ulicy Kościuszki (zarządca Powiatowy Zarząd Dróg).

Pytanie 16

Czy należy opracować projekt organizacji ruchu? Jeśli tak, to czy ma to być jeden czy dla poszczególnych lokalizacji przewidzianych do modernizacji z osobna?  
Prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

Należy opracować projekty organizacji ruchu dla poszczególnych ulic.  
Koszt należy w kalkulować w koszty ogólne i doliczyć do cen jednostkowych.

Pytanie 17

Czy wymagane jest zapewnienie geodezji do tego zadania? Prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

Nie jest wymagane zapewnienie geodezji.

Pytanie 18

Czy wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego? Jakiego rzędu są to kwoty?

Odpowiedź

Ponieważ oświetlenie uliczne stanowi część pasa drogowego, nie są pobierane opłaty z tego tytułu.

Powyższe wyjaśnienia udzielone na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych są wiążące dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Trojanowski  
SEKRETARZ MIASTA

Sieradz, dnia 08.12.2016r.