

Pi=186 kW
Ki=0,95
Po=176,7 kW
Po~180 kW

Aparaty zabudować w obudowie wolnostojącej na fundamencie, z daszkiem o II klasie izolacji, wyposażonej w zamek z kluczem patentowym

Nr obwodu			RGW		S1
Przeznaczenie	wyłacznik główny	Ochr.przeciwprzepięciowy	Rozdzielnica RGW	Sygnalizator obecności	ZESTAW GNIAZD NP PCE TYPU GNIEZNO 9022153 – zabudować w obudowie szafki rozdzielczej
Pomieszczenie		typu 1 i typu 2		napięcia zasilającego	Zestaw gniazd 2x16A 3f +3x10/16A 1F z zabezpieczeniami
Moc zainst.			max 10 kW		max 8 kW

Inwestycja:
"PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA STADIONIE MOSiR W SIERADZU - BUDOWA TRYBUN, OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA", SIERADZ, UL. SPORTOWA, DZIAŁKA NR 3

Projektant branży elektrycznej:
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04

Sprawdzający branży elektrycznej:
mgr inż. Jan Kostrzanowski
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki,
ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk,
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestor:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
UL. SPORTOWA 1
98-200 SIERADZ

Branża: elektryczna
Skala: %
Data: Grudzień 2016
Nr rys. E-6
Arkusz 1/4

Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – ROZDZIELNICA RON