



- Zapewnić odpływ skroplin z jednostek zewnętrznych zgodnie z wytycznymi producenta
- Zapewnić dostęp serwisowy do jednostek zewnętrznych
- Jednostki zewnętrzne posadowić na konstrukcji wsporczej o wys. min. 500 mm
- Jednostki zewnętrzne zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych
- Jednostki zewnętrzne podłączyć zgodnie z wytycznymi producenta

LEGENDA:

— instalacja chłodnicza

12,70x25,58 — rednica rury miedzianej ciecz x gaz



J-ZEW-2 — oznaczenie jednostki zewnętrznej

BIURO PROJEKTOWE "PROKON"				Sławomir Miziała 98-200 Sieradz ul. Bożewskiego 5 B kom. 0 - 501 715 029	
OBJEKT:	BUDYNEK URZĘDU MIASTA - Instalacja schładzania powietrza				
INWESTOR:	Urząd Miasta Sieradz, Plac Wojskówhi 1, 98-200 Sieradz			BRANŻA: SANITARYNA	
ARCHITEKT:	PRZEMISŁ			SKALA: 1:100	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. SŁAWOMIR MIZIAŁA			PODPIŚ:	K-4
PROJEKTANT:	mgr inż. RYSZARD STRUSKI			PODPIŚ:	DATA: 2017.05
				NR DOK.	LDD2157/PW05/13