



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.


Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80



Prezydent Miasta Sieradza
98-200 Sieradz
ul. Plac Wojewódzki 1

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.66.2019

Data:
31 stycznia 2019r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA INDYWIDUALNEGO UJĘCIA WODY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU UL. ARMII KRAJOWEJ 7 za rok 2018r.

Działając na podstawie:

- Art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59),
- Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152, ost. zm. Dz. U. z 2018r., poz. 1629),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po analizie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych przez Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 98 – 200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w ustalonych punktach zgodności dokonał okresowej oceny jakości wody w indywidualnym ujęciu wody Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, za okres: styczeń – grudzień 2018r. i stwierdził, że w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B **woda z indywidualnego ujęcia wody Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7 spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

W analizowanym okresie:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego pobrał z indywidualnego ujęcia wody w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7:

- 4 próbki w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych,

- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. z indywidualnego ujęcia wody w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7 pobrano:

- 5 próbek w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych.

W wyżej wymienionych próbkach wody, w zakresie przebadanych parametrów grupy A i parametrów grupy B, pobranych w ustalonych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdził ponadto, że Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 98 – 200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z indywidualnego ujęcia wody w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7 nie pobrał do badań laboratoryjnych dwóch próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu poinformował, że badanie wody nie zostało wykonane, gdyż wskazany termin został omyłkowo uznany jako termin badania wody w kierunku Legionella sp., a brakujące próbki zostaną pobrane do badania w styczniu 2019 roku. Sprawozdania z badań wody dostarczane przez właściciela wodociągu były przekazywane terminowo zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza, że w 2018 roku odbiorcy wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 98 – 200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 korzystali z wody przeznaczonej do spożycia o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
2. a/a