



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA SIERADZA

Data 05-02-2019

L.dz. - 6210 -

Podpis. [Signature]

Prezydent Miasta Sieradza
98-200 Sieradz
ul. Plac Wojewódzki 1

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.67.2019

Data:
31 stycznia 2019r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA INDYWIDUALNEGO UJĘCIA WODY MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACJI W SIERADZU za rok 2018r.

Działając na podstawie:

- Art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59),
- Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152, ost. zm. Dz. U. z 2018r., poz. 1629),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po analizie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w ustalonych punktach zgodności dokonał okresowej oceny jakości wody w indywidualnym ujęciu wody MOSiR w Sieradzu, za okres: styczeń – grudzień 2018r. i stwierdził, że w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B **woda z indywidualnego ujęcia wody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

W analizowanym okresie:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, pobrał z indywidualnego ujęcia wody, 98-200 Sieradz, ul. Sportowa 1:

- 4 próbki w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych,
- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. z indywidualnego ujęcia wody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu pobrano:

- 3 próbki w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych.

W wyżej wymienionych próbkach wody, w zakresie przebadanych parametrów grupy A i parametrów grupy B, pobranych w ustalonych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody, stwierdził ponadto, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, ul. Sportowa 1 w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z indywidualnego ujęcia wody w Sieradzu nie pobrał do badań laboratoryjnych jednej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu poinformował, że próbka ta zostanie pobrana do badania na początku roku 2019 z uwagi na brak środków finansowych w budżecie. Sprawozdania z badań wody dostarczane przez właściciela wodociągu były przekazywane terminowo zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza, że w 2018 roku odbiorcy wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz korzystali z wody przeznaczonej do spożycia o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu


lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:
1. a/a