



STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
pl. Wojewódzki 3
98-200 SIERADZ
Sieradz dnia 29.12.2017

WARUNKI TECHNICZNE NR DEU 157/ 14 /2017 18

Wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Starowarckiej
działki nr. 45/1; 45/2; 45/3 i 45/4.
inwestor:

Gmina Miasto Sieradz
pl. Wojewódzki 1
98 – 200 Sieradz

I. Sieć wodociągowa:

1. Sieć wodociągową zaprojektować na zasadzie połączenia wodociągu $\varnothing 160$ przebiegającego w rejonie ul. Nenckiego z wodociągiem $\varnothing 100$ w rejonie ul. Cypriana Bazylika.
2. Włączenie w istniejącą sieć wykonać poprzez zamontowanie trójnika i zasuwy.
3. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi ok. 1,60 m
4. Sieć wodociągową uzbroić w konieczne zasuwy i hydranty p/poż.
5. Ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu włączenia wynosi ok 0,26 MPa.

II. Sieć kanalizacji sanitarnej :

1. Odprowadzanie ścieków sanitarnych zaprojektować do istniejącego w ul. Cypriana Bazylika kolektora sanitarnego grawitacyjnego $\varnothing 800$.
2. Włączenia dokonać do istniejącej na kanale komory o rzędnych 139,64 i 135,34 .
3. Sieć zaprojektować z rur PVC $\varnothing 200$.
4. Na sieci należy zaprojektować konieczne studzienki rewizyjne wjazdowe i przelotowe.

III. Projekt uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Sieradzu , oraz w zakresie rozwiązań technicznych w Miejski Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu.

IV. Niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

V. Zalecane materiały do budowy sieci i przyłączy wod -kan:

1. Rury wodociągowe PE , PCW na ciśnienie 1,0 MPa .
2. Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.
3. Studzienki z : tworzyw $\varnothing 425$, betonu $\varnothing 1000$ i 1200.
4. Zasuwy i hydranty typu: Hawle, Akwa itp.

VI. Jednocześnie informujemy że przedsiębiorstwo nasze zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem przyłączy wod-kan. Ofertę wykonania złożymy przy uzgodnieniu projektu technicznego .

DYREKTOR
ds. Eksploatacji
Piotr Kępski

Sprawę prowadzi :Grzegorz Bartolik 0-43 8286203 gbartolik@mpwksieradz.pl

ADRES:
ul. Górka Kłocka
98-200 Sieradz

BEZPŁATNA INF
0 800 49 94 94

tel. (48 43) 828
(48 43) 828
fax (48 43) 828

Sąd Rejonowy
dla Łodzi i Śródmie
w Łodzi XX Wydz
KRS: 00002108
REGON: 730335
NIP: 827 000 81

PKO BP S.A.:
85 1020 4564 0
5302 0108 9181

BOŚ S.A.:
48 1540 1245 7
4803 3293 000

KAPITAŁ ZAKŁ.
-83.705.000,00