



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



WOR-Z.271.19.10.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) informuję, że wpłynął od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa odcinka nowo projektowanej drogi od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja w Sieradzu”.

Pytanie 1

Czy ze względu na weekend majowy zamawiający przewiduje wydłużenie okresu na przygotowanie oferty?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu na przygotowanie oferty.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza możliwość montażu włazów tradycyjnych (regulowanych przez pierścienie) w nawierzchni bitumicznej ponieważ w dokumentacji przetargowej występują pierścienie samopoziomujące.

Odpowiedź

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 3

Prosimy o dokładne wskazanie odległości i miejsca odwozu materiałów z rozbiórki i frezowania.

Odpowiedź

Materiały z rozbiórki należy odwieźć na składowisko położone w odległości do 5 km od placu budowy.

Pytanie 4

Czy zamawiający posiada odpowiednie zgody na wycinkę zieleni oraz czy przewiduje się nadzór ornitologiczny?

Odpowiedź

Zamawiający posiada zgodę na usunięcie drzew. Zgodnie z wydaną decyzją w tej sprawie, w obrębie drzew przewidzianych do usunięcia nie stwierdzono obecności zwierząt, roślin, grzybów z gatunków chronionych. Przed planowaną wycinką drzew przewiduje się ponowne oględziny drzew pod tym kątem.

Pytanie 5

Czy zamawiający posiada wszystkie wymagane uzgodnienia do Stałej Organizacji Ruchu?

Odpowiedź

Zamawiający posiada wymagane uzgodnienia dla stałej organizacji ruchu.

Pytanie 6

Czy dostępny jest plan zagospodarowania terenu uwzględniający wszystkie branże?

Odpowiedź

Dokumentacja projektowa zawiera projekt zagospodarowania terenu dla każdej z branż.


Pytanie 7

W przedmiarach w 56 pozycji oraz w przekrojach występuje warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych z kruszywa o frakcji 0/63,0 mm gr. 20cm. Specyfikacja techniczna dopuszcza również kruszywo 0/31,5 do wyżej wymienionej warstwy. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę kruszywa?

Odpowiedź

Warstwę górną podbudowy o grubości 20 cm należy wykonać z kruszywa łamanego o frakcji 0/63,0 mm.

Powyższe wyjaśnienia udzielone na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.


~~PREZIDENT MIASTA~~
Paweł Osiewała

Sieradz, dnia 29.04.2019 r.