



PREZYDENT MIASTA  
SIERADZA



WOR-Z.271.25.14.2019

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) informuję, że wpłynął od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa rowów w osiedlach Zapusta i Wola Dzierlińska w Sieradzu na odcinkach od rzeki Myi do ulicy Ludowej”.

W nawiązaniu do SIWZ, dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót udostępnionych wraz z ogłoszeniem o przetargu prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

### Pytanie 1

Ww. dokumenty przewidują w ramach zadania wykonanie wycinki drzew oraz krzewów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie ptaków wycinkę można prowadzić tylko poza okresem lęgowym, co oznacza iż roboty związane z wycinką można prowadzić dopiero po 15 października, co bardzo skraca czas na wykonanie zadania lub zmusza do wystąpienia o specjalne zezwolenie co również powoduje opóźnienie i generuje koszty.

Czy Zamawiający brał pod uwagę ww. kwestie i podtrzymuje termin wykonania robót czy skłania się do przedłużenia terminu?

### Odpowiedź:

Zgłoszone ograniczenie dotyczące usuwania drzew i krzewów dotyczy przypadków, kiedy gniazdują na tych drzewach i krzewach ptaki. Jeżeli w toku realizacji robót stwierdzony zostanie faktyczny wpływ zgłoszonego ograniczenia na termin wykonania zamówienia, Zamawiający rozpatrzy takie okoliczności w trybie przewidzianym w § 19 projektu umowy.

### Pytanie 2


Czy Zamawiający jest w stanie uściślić parametry rur stalowych spiralnie karbowanych: grubość blachy, grubość powłoki cynkowej, sposób zabezpieczenia - tylko ocynk czy ocynk + powłoka polimerowa, typ karbowania?

### Odpowiedź

Dla przepustów należy stosować rury stalowe spiralnie karbowane z powłoką cynkową i powłoką polimerową o parametrach ustalonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, część SST-6 punkt 2.2.1.

Powyższe wyjaśnienia udzielone na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Sieradz, dnia 19.06.2019 r.

Z UP. PREZYDENTA MIASTA  
  
Jarosław Trojanowski  
SEKRETARZ MIASTA