



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708  
Wydanie Nr 11  
z 14.09.2018 r.

#### Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Górka Kłocka 14  
98-200 Sieradz**

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.484.2019

Data:  
29 listopada 2019r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań. Nr: PSSE-OL-HŚ/S/465/19 z dnia 25.11.2019r z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 20.11.2019r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/471/01/19 i Nr PSSE-OL-HŚ/S/471/02/19 z dnia 29.11.2019r z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 26.11.2019r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Kłocko

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz – Kłocko jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

W dniu 19 listopada 2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu decyzją znak: PPIS.OHK.472.464.2019 stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Kłocko oraz nakazał doprowadzić jakość wody podawanej do sieci wodociągowej do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w terminie do 03 grudnia 2019r.; poprawę jakości wody udokumentować wynikami badania wody; poinformować odbiorców o zaistniałej sytuacji, jak również systematycznie informować konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia na podstawie komunikatów ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sieradzu; informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych i wykonaniu nałożonych obowiązków. Strona w piśmie z dnia 19.11.2019r. znak: KW-DEW/1780/19 poinformowała, że po otrzymaniu powiadomienia o obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie podjęła działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. Termin zakończenia działań naprawczych zaplanowano na dzień 03 grudnia 2019r.

W trakcie działań naprawczych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Górka Kłocka 14, pobrało w dniu 20.11.2019r. do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w punktach zgodności: sieć – Szkoła Podstawowa nr 4, 98-200 Sieradz, ul. Ks. Apolinarego Leśniewskiego 18, sieć - sklep spożywczy, Chojne ul. Środkowa 4a, 98-200 Sieradz, sieć – Bogumiłów 29B, sieć – Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 121B, sieć – Wiechucice 15 a po przeprowadzonych działaniach naprawczych w dniu 26.11.2019r. pobrało do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie

parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Sieradz – Kłocko, wylot A – woda wprowadzana do sieci; Stacja Uzdatniania Wody Sieradz – Kłocko, wylot B – woda wprowadzana do sieci, sieć – Szkoła Podstawowa nr 4, 98-200 Sieradz, ul. Ks. Apolinarego Leśniewskiego 18, sieć - Szkoła Podstawowa nr 10, 98-200 Sieradz, Aleja Grunwaldzka 10, sieć - sklep spożywczy, Chojne ul. Śródkowa 4a, 98-200 Sieradz, sieć – Bogumiłów 29B, sieć – ul. Krakowskie Przedmieście 121B, 98-200 Sieradz, sieć – Wiechucice 15, sieć – Szkoła Podstawowa w Chałupi Małej, ul. Szkolna 15. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Z UPOWAŻNIENIA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W SIERADZU  
mgr inż. Małgorzata Wojdyn  
Pracownik Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
2. a/a