



PREZYDENT MIASTA  
**SIERADZA**



WOR-Z.271.8.11.2020

## **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu”, następującej treści:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć liczbę oraz zakres przebudowy skrzyżowań zgodnie z rysunkiem załączonym do PFU?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć liczbę oraz zakres przebudowy skrzyżowań zgodnie z rysunkiem załączonym do PFU.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z obecnie obowiązującymi przepisami w ramach przedmiotowego zadania należy zaprojektować i wybudować kanał technologiczny nieujęty w dokumentacji PFU?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w związku z obowiązującymi przepisami w ramach przedmiotowego zadania należy zaprojektować i wybudować kanał technologiczny nieujęty w dokumentacji PFU.

Pytanie 3

W związku ze stwierdzonymi licznymi niedoszacowaniami w przedmiarze załączonym do PFU, prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowy przedmiar załączony do PFU jest jedynie pomocniczy i nie stanowi podstawy wyceny?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż ramowy przedmiar robót załączony do PFU jest jedynie pomocniczy i nie stanowi obligatoryjnej podstawy wyceny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skalkulował cenę zamówienia na podstawie PFU. Dla zobrazowania zakresu i wielkości robót Zamawiający udostępnił posiadany przedmiar robót i zastrzega, że ma on charakter jedynie poglądowy, określający jaki rodzaj robót wystąpi w zamówieniu. Dane liczbowe opisujące ilość konkretnych robót nie powinny być przyjmowane jako ich ścisłe wyliczenie.

#### Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja jezdni w zakresie drogi gminnej ma zostać zaprojektowana dla kategorii ruchu KR2 oraz w zakresie drogi wojewódzkiej dla kategorii ruchu KR4?

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że konstrukcja jezdni w zakresie drogi gminnej ma zostać zaprojektowana dla kategorii ruchu KR2 oraz w zakresie drogi wojewódzkiej dla kategorii ruchu KR4.

#### Pytanie 5

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji inwestycji z dnia 30.10.2020 r. na 31.05.2021 r. W związku z tym, że proces projektowania oraz uzyskania niezbędnej do realizacji zadania prawomocnej decyzji ZRiD potrwa około 6 miesięcy, rozpoczęcie robót budowlanych (uwzględniając 30-dniowy termin związania z ofertą, wybór oferty, podpisanie umowy) nastąpić będzie mogło najwcześniej na początku października 2020 r. Nierealne zatem będzie wykonanie do dnia 30.10.2020 r. wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

#### Odpowiedź

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia do dnia 15.12.2020 r.

Powyższe wyjaśnienia udzielone na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wynikająca z niego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonana na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na zmianie terminu wykonania zamówienia oraz terminu składania i otwarcia ofert w sposób następujący:

Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2020 r.

Rozdział XXIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego albo osobiście składać w sali obsługi klienta Urzędu Miasta Sieradza nie później niż do dnia 26.03.2020 r. do godz. 10.00”.

Punkt 3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 26.03.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, sala A”.

Informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Trojanowski  
SEKRETARZ MIASTA

Sieradz, dnia 12.03.2020 r.