



PREZYDENT MIASTA  
SIERADZA



WOR-Z.271.5.21.2020

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że wpłynął od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu”.

W udostępnionym przez państwa (projektanta) odpowiedzi informujemy iż taki opis jak w piśmie opisuje jedynie jeden konkretny produkt spełniający wymagania certyfikatów firmy Gelflor - wykładzinę Taraflex. Wymaganie podwójnie certyfikatu EHF i IHF (oba certyfikatu federacji piłki ręcznej) przy wymiarach państwa hali 17,46 m x 30 m, gdzie wymiary do gry w piłkę ręczną na poziomie tych certyfikatów to 20m x 40m, jest co najmniej zastanawiające jak i irracjonalne, ponieważ na tym obiekcie nie zostaną rozegrane nigdy zawody rangi mistrzowskiej.

### Pytanie 1

W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie od wymagania certyfikatów federacji sportowych, a jedynym miernikiem jakości niech będzie w oparciu o europejską normę PN-EN 14904 ?

### Pytanie 2

Prosimy o podanie co najmniej 2 produktów (nawierzchni) spełniających wymogi przedstawione w państwa odpowiedzi nr 1 (załącznik) ?

Informujemy, iż opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najistotniejszych czynności dokonywanych w toku przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która może wywrzeć wpływ na jego wynik. Przede wszystkim Zamawiający winien przestrzegać fundamentalnej zasady Prawa zamówień publicznych - zasady nakładającej obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Ustawodawca jednoznacznie stanął na stanowisku, iż Zamawiający nie może w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego formułować opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który bezpośrednio lub nawet pośrednio godziłby w powyżej wskazaną zasadę. Argumentując wskazano, iż dyskryminujące opisanie przedmiotu zamówienia wpływa bowiem na mniejszą liczbę złożonych w postępowaniu ofert oraz może powodować oferowanie przez wykonawców produktów tylko i wyłącznie jednego producenta choćby do jego produktów miało dostęp kilku dystrybutorów. W efekcie prowadzi to do powstania ułomnego rynku, na którym rzeczywistą konkurencję zastępują się quasi - konkurencją pomiędzy dostawcami tego samego produktu jednego producenta.

W przypadku oceny konkretnego stanu faktycznego jako naruszenia zakazu sformułowanego w art. 29 ust 2 ustawy Pzp wystarczającym jest uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia. Z przepisu tego wynika bowiem zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w taki sposób, który mógłby potencjalnie zagrozić uczciwej

konkurencji ( wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20.03.2009 r. sygn.. akt. KIO/UZP 285/09, 300/09, 303/09).

Proszę o nie zbagatelizowanie naszego pisma, oraz pomimo ustawowego przekroczenia czasu na możliwość odpowiedź, oczekujemy jasnego państwa stanowiska przeciw braku konkurencyjności w przetargach publicznych.

Odpowiedź na pytania

Zamawiający zmienia parametry wykładziny sportowej w sposób następujący:

W sali gimnastycznej należy zastosować posadzkę sportową elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową

- grubość całkowita min. 7,0 mm  $\pm$ 5%
- klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)
- absorpcja wstrząsów – klasa P1 (wg. EN 14 808)
- odbicie piłki:  $\geq$  90% ( wg. EN 12 235)
- łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm (spawanie metodą obróbki termicznej)
- nie dopuszcza się łączenia pasów wykładziny na styk, bez spawania

Konstrukcja podłogi sportowej:

1. nawierzchnia sportowa, wykładzina sportowa PVC gr. min. 7,0 mm  $\pm$  5% z obwodowymi listwami wentylacyjnymi
2. płyta wiórowa OSB/ P5 gr. 10 mm
3. płyta wiórowa OSB/ P5 gr. 10 mm
4. warstwa folii izolacyjnej stabilizująca wilgoć
5. ruszt poprzeczny z drewna iglastego o wymiarach 19 x 95 mm, ułożony w rozstawie osiowym co 250 mm
6. ruszt poprzeczny z drewna iglastego o wymiarach 19 x 95 mm, ułożony w rozstawie osiowym co 500 mm
7. podkładka drewniana
8. podkładka sprężysta
9. izolacja przeciwwilgociowa 2xfolia budowlana PE gr. 1mm
10. beton B20 gr. 20cm, zbrojony siatką z prętów  $\varnothing$  8mm, w rozstawie co 10cm
11. płyta XPS  $\lambda_{dek1.}=0,030$  w/(m·k) gr. 12cm
12. izolacja przeciwwilgociowa 2xpapa termozgrzewalna gr. 1mm
13. chudy beton C8/10 gr.15cm
14. podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie. stopień zagęszczenia  $I_d \geq 0,70$ , wskaźnik zagęszczenia  $I_s \geq 0,97$  gr. 30cm
15. rodzimy grunt

Podłogę należy odsunąć od ścian o ok. 2 cm i wykończyć przy ścianach specjalnie wyfrezowana listwą MDF montowaną do podłogi, umożliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nad podłogą do przestrzeni pod podłogą.

Wymagania wykładziny sportowej:

- Atest higieniczny PZH
- Karta techniczna produktu
- Mile widziane posiadanie certyfikatów podstawowych Federacji Sportowych halowych gier zespołowych, np. piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej
- Autoryzacja producenta

Po ułożeniu podłogi sportowej będą wymalowane linie boisk wg. projektu Farby użyte do malowania linii muszą być zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej PCV.

Dokumenty dotyczące całego systemu podłogi sportowej:

- Podłoga sportowa (konstrukcja + nawierzchnia PCV) musi posiadać pełną zgodność z normą EN 14904
- Deklaracja właściwości użytkowych potwierdzających zgodność z normą PN EN 14 904 dla systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE.

Powyższe wyjaśnienia udzielone na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

up. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Trojanowski  
SEKRETARZ MIASTA

Sieradz, dnia 27.05.2020 r.

