



PREZYDENT MIASTA  
SIERADZA



WOR-Z.271.31.10.2020

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że wpłynął od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej w Sieradzu”.

### Pytanie 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rękawa poliestrowego nasyczonego żywicami poliestrowymi, które własności użytkowe są równoważne do rękawa epoksydowego?

### Odpowiedź

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych spełniających wymagania sztywności obwodowej dla rur na poziomie min. SN8

### Pytanie 2

Czy prawidłowe jest zrozumienie Oferenta, że ze względu na umiejscowienie rękawa pod ulicą minimalna sztywność obwodowa winna wynosić 4kGN/m<sup>2</sup>?

### Odpowiedź

Zgodnie z wymogami projektu oraz specyfikacji, sztywność obwodowa dla układanych przewodów winna wynosić SN8

Dla odcinka kanału podlegającego renowacji sztywność obwodowa będzie pochodną sztywności istniejącego kanału betonowego Dn300 oraz wykonanego rękawa.

Zastosowana technologia winna spełnić wymagania sztywności dla całości rury na poziomie SN8.

Powyższe wyjaśnienie udzielone na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Sieradz, dnia 10.09.2020 r.

Z UP. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Trojanowski  
SEKRETARZ MIASTA