



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23


www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

Prezydent Miasta Sieradza

98-200 Sieradz

ul. Plac Wojewódzki 1



Nasz znak:

PPIS.OHK.472.79.2021

Data:

10 lutego 2021r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA INDYWIDUALNEGO UJĘCIA WODY MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACJI W SIERADZU za rok 2020r.

Działając na podstawie:

- Art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2021r. poz. 195),
- Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po analizie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w ustalonych punktach zgodności oraz analizy podejmowanych działań naprawczych, dokonał okresowej oceny jakości wody w indywidualnym ujęciu wody MOSiR w Sieradzu, za okres: styczeń – grudzień 2020r. i stwierdził, że w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B **woda z indywidualnego ujęcia wody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

W analizowanym okresie:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Sportowa 1, pobrał z indywidualnego ujęcia wody:
 - 5 próbek w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, z których 1 próbka nie odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia w zakresie parametru: mętność.
- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. z indywidualnego ujęcia wody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu pobrano:
 - 3 próbki w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, z których 1 próbka nie odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia w zakresie parametru: żelaza, mangan.


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbka została pobrana w zakresie parametrów grupy A w punkcie zgodności: SUW MOSIR, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania wody w punkcie zgodności: SUW MOSIR, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz, stwierdził przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru: mętność na poziomie 1,1 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU.

W związku z otrzymaną informacją o pogorszeniu jakości wody Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz poinformował o ponownym poborze wody bez działań naprawczych z zakresu pobierania parametru tj. mętność. W wyżej wymienionej próbce wody pobranej w ustalonym punkcie zgodności: SUW MOSIR, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz – woda wprowadzana do sieci, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru: mętności.

We wrześniu 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trzech punktach zgodności: SUW MOSIR, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz – woda wprowadzana do sieci; sieć – toaleta MOSiR, Sieradz, ul. Sportowa 1, sieć – Hotel TRAX MOSiR, Sieradz, ul. Sportowa 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania wody w jednym punkcie zgodności: sieć – toaleta MOSiR, Sieradz, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz, stwierdził przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru: żelaza na poziomie 391 µg/l przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l oraz manganu na poziomie 53 µg/l przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola. W związku z otrzymaną informacją o pogorszeniu jakości wody Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz, pismem z dnia 06.10.2020r. poinformował o przeprowadzonych działaniach naprawczych polegających na przepłukaniu sieci wodociągowej w celu wyeliminowania przekroczonych parametrów. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz w dniu 30.09.2020r. pobrał do badania próbkę wody w punkcie zgodności: sieć – toaleta MOSiR, Sieradz, ul. Sportowa 1, w zakresie parametrów grupy A, enterokoków, żelaza, manganu. W wyżej wymienionej próbce wody, w zakresie przebadanych parametrów, pobranej w ustalonym punkcie zgodności nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości w/w parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdził ponadto, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobierał do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B w indywidualnym ujęciu wody: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem. Sprawozdania z badań wody dostarczane przez zarządzającego indywidualnym ujęciem wody były przekazywane terminowo zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza, że w 2020 roku podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz - korzystał z wody przeznaczonej do spożycia o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W przypadku, gdy jakość wody nie odpowiadała wymaganiom określonym w zał. 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

Do wiadomości:
1. a/a