



*P. B. Rogozińska*  
*11.03.2022*

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

**98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52**

tel. 43 822 36 85  
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

*WIK-S*  
*10.03.22*  
*Man*

*WIK-S*

WPŁYŚL  
URZĄD MIASTA SIERADZA

Data: **10-03-2022**

L.dz.: **- 7121-**

Podpis: \_\_\_\_\_

**Prezydent Miasta Sieradza**  
**98-200 Sieradz**  
**ul. Plac Wojewódzki 1**

Nasz znak:  
PPIS.OHK.903.106.2022

Data:  
04 marca 2022r.

## OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA INDYWIDUALNEGO UJĘCIA WODY MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACJI W SIERADZU za rok 2021r.

Działając na podstawie:

- Art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2021r. poz. 195),
- Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po analizie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w ustalonych punktach zgodności oraz analizy podejmowanych działań naprawczych, dokonał okresowej oceny jakości wody w indywidualnym ujęciu wody MOSiR w Sieradzu, za okres: styczeń – grudzień 2021r. i stwierdził, że w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B na koniec 2021r. **woda z indywidualnego ujęcia wody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

W analizowanym okresie:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Sportowa 1, pobrał z indywidualnego ujęcia wody:
  - 8 próbek w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, z których 1 próbka nie odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia w zakresie parametru: bromiany.
- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. z indywidualnego ujęcia wody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu pobrano:
  - 3 próbki w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych.

### Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80



W dniu 31 sierpnia 2021r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbkę została pobrana w ustalonym punkcie zgodności tj. Stacja Uzdatniania Wody – MOSiR w Sieradzu – woda wprowadzana do sieci w zakresie: parametrów grupy B. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria: J.H. Hamilton Poland Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia oraz Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. ul. I. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z dnia 14.09.2021r., stwierdził w w/w punkcie zgodności przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej parametru bromiany na poziomie 10,2 µg/l przy dopuszczalnej wartości 10 µg/l. Badana woda podawana do sieci nie odpowiadała wymaganiom fizykochemicznym określonym w zał. 1 B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej doprowadzenia jakości wody wykorzystywanej przez indywidualne ujęcie wody do obowiązujących wymagań zawartych w w/w rozporządzeniu.

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 20.09.2021r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz, pismem z dnia 28.09.2021r. poinformował o przeprowadzeniu działań naprawczych polegających na wymianie złoza w stacji uzdatniania wody oraz kilkukrotnym przepłukaniu sieci.

Po wykonanych działaniach naprawczych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz pobrał do badania laboratoryjnego w dniu 29.09.2021r. próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów: bromiany, bakterie z grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, enterokoki, Clostridium perfringens: Stacja Uzdatniania Wody (Hydroformia) MOSiR w Sieradzu – woda wprowadzana do sieci, sieć MOSiR w Sieradzu, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz – łazienka oraz sieć – MOSiR w Sieradzu, Hotel TRAX, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz- pokój nr 1. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria: J.H. Hamilton Poland Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia oraz Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. ul. I. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w dniu 21.10.2021r. umorzył postępowanie administracyjne i stwierdził przydatność wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdził ponadto, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobierał do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B w indywidualnym ujęciu wody: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem. Sprawozdania z badań wody dostarczane przez zarządzającego indywidualnym ujęciem wody były przekazywane terminowo zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W przypadku, gdy jakość wody nie odpowiadała wymaganiom określonym w zał. 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji.

ZASTĘPCA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO w Sieradzu  
mgr *[Podpis]*

Do wiadomości:

1. a/a