



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Prezydent Miasta Sieradza
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.104.2023

Data:
08 marca 2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA SIERADZ- KŁOCKO za rok 2022r.

Działając na podstawie:

- Art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338),
- Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028, ost. zm. Dz. U. z 2022r., poz. 1549)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po analizie sprawozdań z własnych badań jakości wody w ramach prowadzonego nadzoru oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządzającego wodociągiem: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w ustalonych punktach zgodności, dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz – Kłocko, za okres: styczeń – grudzień 2022r. i stwierdził, że w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz substancji promieniotwórczych **woda z ujęcia i wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz – Kłocko spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

W analizowanym okresie:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zarządzający wodociągiem tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz pobrało z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko:

- 33 próbki w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych oraz 5 próbek w zakresie badań radiologicznych;

- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Kłocko pobrano:

- 13 próbek w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych,

W w/w próbkach wody, w zakresie przebadanych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B, pobranych w ustalonych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załącznikach

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W przypadku 2 próbek wody surowej badanej w zakresie wymagań radiologicznych, pobieranej przez zarządzającego w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu, stwierdził w jednej próbce stężenie izotopu radu: Ra-226 na poziomie 0,06 Bq/l oraz w drugiej próbce stężenie izotopu radu: Ra-226 na poziomie 0,08 Bq/l, co przekracza granicę wykrywalności określoną w części C załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia, jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznej określonej w części B załącznika nr 4 do w/w rozporządzenia. W związku z powyższym zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko wykona pomiar stężenia trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 z częstotliwością co 2 lata.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdził ponadto, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobierało do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów grupy B w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Kłocko, zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem. Sprawozdania z badań wody dostarczane przez zarządzającego wodociągiem były przekazywane terminowo zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza, że w 2022 roku mieszkańcy Gminy i Miasta Sieradz zaopatrywani przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Kłocko korzystali z wody przeznaczonej do spożycia o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. a/a