



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.237.2023

Data:
21 czerwca 2023r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr PSSE-OLBW/N/161/23 z dnia 12.06.2023r. i Nr WSSE.DLHK.9051.94.1.2023, WSSE.DLHK.9051.94.2.2023 i WSSE.DLHK.9051.94.3.2023 z dnia 12.06.2023r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 29.05.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Kłocko,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Kłocko jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W maju 2023r. pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Sieradz – Kłocko, wylot B – woda wprowadzana do sieci, sieć – Chojne, ul. Środkowa 4A, 98-200 Sieradz, sieć – Szkoła Podstawowa w Charlupiu Małym, Charlupia Mała, ul. Szkolna 15A, 98-200 Sieradz. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli oraz laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska