



p. Z. Kogodziński 05.02.2024 *AK-S 05.02.2024*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

WPK 02.02.24

WPEŁNIŁ
URZĄD MIASTA SIERADZA

Data: 02-02-2024

L.dz.: -02963-

Podpis: *Koscielna*

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

Nasz znak:
OHK.903.17.2024

Data:
30 stycznia 2024r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań Nr: 4844/LB/2024, 4845/LB/2024, 4846/LB/2024 z dnia 23.01.2024r. z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania w dniu 17.01.2024r., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Kłocko, gm. Sieradz

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz – Kłocko jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2024r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrało do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Sieradz – Kłocko, wylot A – woda wprowadzana do sieci; sieć – Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej, ul. Szkolna 15, 98-200 Sieradz, sieć – Bogumiłów 29B, 98-200 Sieradz. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o., ul Owocowa 8, 40-158 Katowice zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Sieradzu

Jolanta Jezierska
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:
1) Prezydent Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
2. a/a