



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Sieradzu

Sieradz, dnia 13.12.2018 r.

Sekretariat MOSIR

WARUNKI TECHNICZNE NR DEU 203/1953/2018

wpl. dn. 14.12.2018 r. 2018

Podłączenia do sieci kanalizacyjnej
działki o nr 36 zlokalizowanej
w Sieradzu teren Ośrodka Wypoczynkowego
Sieradz - Męka.

inwestor :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 1
98 - 200 Sieradz

I. Przyłącze kanalizacji sanitarnej :

1. Odprowadzanie ścieków poprzez przepompownie zaprojektować do istniejącego w drodze działka grawitacyjnego kanału sanitarnego Ø 200 z rur PVC.
Włączenie przyłącza do sieci ulicznej wykonać do istniejącej studzienki rewizyjnej o rzędnych 132.18 i 130.39.
2. Przyłącze należy uzbroić w konieczne studzienki rewizyjne.
3. Ilość odprowadzanych ścieków bytowych 5 m³/d.
4. Wszystkie przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciwciekowe lub powinny być opróżniane poprzez przepompownie. Konieczność posiadania wskazanych urządzeń wynika z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 124, Dz.U.2002 nr 75 poz.690.
5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej pozostanie na stanie i w konserwacji właściciela posesji.
6. Ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 września 2015 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.

II. Projekt uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu.

III. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

IV. Zalecane materiały do budowy przyłączy kanalizacyjnych:

1. Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.
2. Studzienki z tworzyw Ø 425.

V. Jednocześnie informujemy że przedsiębiorstwo nasze zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem przyłączy wod-kan. Ofertę wykonania złożymy przy uzgodnieniu projektu technicznego .

DYREKTOR
ds. Eksploatacji
Piotr Kępski

Sprawę prowadzi : Bartolik Grzegorz 0-43 8286200 gbartolik@mpwiksieradz.pl

ADRES:
ul. Górka Klecka
98-200 Sieradz
BEZPIECZNA INFRASTRUKTURA
0 800 49 94 94
tel. (48 43) 828 62 00
(48 43) 828 62 01
fax (48 43) 828 62 02
Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieście
w Łodzi XX Wydział Gospodarczy
KRS: 000021080
REGON: 730335
NIP: 827 000 81
PKO BP S.A.:
85 1020 4564 01
5302 0108 9184
BOŚ S.A.:
48 1540 1245 20
4803 3293 0001
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
90.206.500,00

MPWikSieradz