

WPLYNĘŁO 2019-03-18
K. Mosiniak

SIERADZKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PION TECHNICZNEJ OBSŁUGI NADZORU
I KONSERWACJI NIERUCHOMOŚCI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 b
tel. 043 826 65 50, fax 043 826 65 98
98-200 Sieradz

Sieradz, 14. 03. 2019 r.

Inframo
Projektowanie i Nadzory
Kinga Mosiniak
Aleja Grunwaldzka 15a
98 – 200 Sieradz

TU / 1/ 1646/582/ 2019.

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 01.03.2019 r. w sprawie uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie regulacji wysokości zabruków na ciągach pieszych i dojściach do klatek schodowych do budynków przy ul. Marcina Stacheckiego Koliba 1 i Marcina Stacheckiego Koliba 2 zlokalizowanych w działkach nr ewid. 200/6 i 200/79 obręb 16 miasto Sieradz Sieradzka Mieszkaniowa informuje, że akceptuje proponowane rozwiązania pod następującymi warunkami:

1. Regulację wysokości kostki brukowej na dojściach do klatek schodowych do budynku przy ul. Marcina Stacheckiego Koliba 1 należy wykonać w taki sposób aby góra zabruków była na rzędnej góry krawężnika drogi i na całej długości dojść do klatek zachowany był wymagany spadek w kierunku drogi.
2. Regulację wysokości kostki brukowej na dojściach do klatek schodowych do budynku przy ul. Marcina Stacheckiego Koliba 2 należy wykonać w taki sposób aby góra zabruków była na rzędnej góry krawężnika chodnika i na całej długości dojść do klatek zachowany był wymagany spadek w kierunku chodnika.

W naszej ocenie przy budynku Marcina Stacheckiego Koliba 2 na wysokości klatek schodowych I – III odległość miejsc postojowych od budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie winna wynosić 10 m.

Sprawę prowadzi:

Piotr Walczak

Andrzej Grzanka tel. 43 8266577

Pełnomocnik Zarządu
Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Pełnomocnictwo (Dzielnia Zarządu SSM)
Nr 24/2009 z dnia 25.05.2009 r.
A. Majczak
mgr inż. Anna Majczak