Kabel zasilający instniejące budynki ORLIKU - do unieczynnienia

Budynki przeznaczone do rozbiórki

istniejący budynek szkoły

Proj. mufa kablowa na kablach zasilających ośw. boisk

Isnt. kable ośw. boisk - wycofać z budynku ORLIKU oraz zmufować z nowoprojektowanym okablowaniem

Nowo projektowane okablowanie
Linia 1 - YKY 5x10mm2
Linia 2 - YKY 5x10mm2
prowadzone w rurze ochronnej DVK 2co*60/125

LEGENDA:

eNN	kabel zasilajacy YKY 5x25mm2 do usunięcia
	projektowane linie oświetlenia zewnętrznego 2xYKY 5x10mm2

stadium: PROJEKT BUDOWLANY	skala: 1:500	adres inwestycji: 98-200 Sieradz, ul. Księdza A.Leśniewskiego dz. nr 98, obr.14
branża: ELEKTRYCZNA	data: 11.2017	projektował: mgr inż. Damian Ślipek upr. bud. nr LOD/1393/PWOE/10 specjalność elektryczna — podpis:
		sprawdził: mgr inż. Artur Kulka upr. bud. nr LOD/1388/PWOE/10 specjalność elektryczna — podpis:
nazwa inwestycji: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA i NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM SZKOŁY		nr rysunku: 1e
nazwa rysunku: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANŻA ELEKTRYCZNA**		